



Krypno Kościelne, dn. 24.11.2017r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415 NIP: 546 13 38 716

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno – część III. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie przydomowe pracujące w oparciu o inną technologię niż obrotowe złoża biologiczne?

Odp. 1: Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii oczyszczania ścieków.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty karty katalogowych, rysunków, DTR, instrukcji obsługi oferowanych oczyszczalni w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Zamawiającego?

Odp. 2: Zgodnie ze SIWZ – wg zmiany SIWZ z dnia 24.11.2017r.

3. W dokumentacji projektowej, w części lokalizacji zaprojektowane zostały pompownie ścieku oczyszczonego w oddzielnych zbiornikach za oczyszczalnią. Czy zamawiający dopuści w tych lokalizacjach zastosowanie zintegrowanej pompy ścieku oczyszczonego znajdującej się w

oczyszczalni przydomowej? Takie rozwiązanie spowoduje brak ryzyka przemarzania pompy w okresie zimowym oraz zwiększy estetykę instalacji

Odp. 3: Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej pompy ścieku oczyszczonego w jednym zbiorniku z oczyszczalnią ścieków.

4. W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nasypów nad systemem rozsączającym w całości z piasku. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wykonanie nasypów nad systemem rozsączającym z gruntu rodzimego?

Odp. 4: Zamawiający dopuszcza wykonanie nasypów z gruntu rodzimego.

WÓJT
Stanisław
mgr Marek Stankiewicz

