

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415 NIP: 546 13 38 716

IN.271.1.4.2022

2022/BZP 00101321/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminne Centrum Kultury w miejscowości Ruda, gm. Krypno.”

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1: Proszę o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane balustrady (np. jaka rura, jaki profil)?

Odpowiedź 1: Przyjęto balustradę konfekcjonowaną ze stali nierdzewnej, czyli z balustrad typowych o najprostszym układzie zgodnym z widokiem balustrady na rysunku przekroju.

Pochwyty rura okrągła $d = 5 \text{ cm}$, słupki rura okrągła $d = \text{min} 4 \text{ cm}$, połączenie słupka a pochwytem pręt $d = 1 \text{ cm}$, elementy poziome pręt $d = 1 \text{ cm}$.

Pytanie 2: Proszę o uszczegółowienie informacji dotyczących balustrady zewnętrznej dwuporęczowej?

Odpowiedź 2: Balustrada z kształtowników zamkniętych stalowych wg szczegółów w załączonym rysunku stanowiącym Załącznik Nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 3: W opisie technicznym w robotach zewnętrznych dachu uwzględniono jedynie wymianę pokrycia dachu i obróbkę blacharskich. W przedmiarze natomiast założono rozbiórkę i montaż łat i kontrłat w 30% całej powierzchni dachu. Czy w tym przypadku należy traktować założenia przedmiaru jako priorytetowe? Czy drewno konstrukcyjne założyć jako sosnowe lub świerkowe klasy C24?

Odpowiedź 3: Założenia przedmiaru należy traktować jako priorytetowe. Obecnie brak jest folii dachowej. Przy montażu folii dachowej należy przyjąć pełne łączenie zgodnie z przedmiarem. Można przyjąć drewno sosnowe lub świerkowe klasy C 24.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.