

Krypno Kościelne, 28.07.2022r.

Gmina Krypno  
Krypno Kościelne 23B  
19-111 Krypno Kościelne  
Tel. 85/7169033  
e-mail: [ugkrypno@podlaskie.pl](mailto:ugkrypno@podlaskie.pl)  
REGON: 050659415 NIP: 546 13 38 716

IN.271.1.10.2022

2022/BZP 00265863/01

#### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

##### **Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”**

**Pytanie 1.** W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, którego trwałość przyjmuje się maksymalnie 12 miesięcy, czy w przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na poziomie 60 miesięcy, Wykonawca w wycenie ma uwzględnić odnowę tego oznakowania co roku do końca upływu okresu gwarancji?

**Odpowiedź 1.** Nie. Gwarancja wykonania prac nie obejmuje oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

**Pytanie 2.** Jaki jest okres pielęgnacji humusowania i co obejmuje pielęgnacja humusowania?

**Odpowiedź 2.** Okres pielęgnacji obejmuje cały okres gwarancji i dotyczy wyłącznie uszkodzeń warstwy nawiezionej zieleni.

**Pytanie 3.** W związku z brakiem rysunków technicznych dot. przepustów, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź 3.** Zamawiający informuje, że nie posiada rysunków technicznych. Prace dotyczą jednak wyłącznie wymiany istniejących przepustów zgodnie z polskimi normami.

**Pytanie 4.** W specyfikacji warunków zamówienia SWZ w poz. 6 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA podano: „Przedmiot zamówienia obejmuje [...] wymianę na tym odcinku istniejącego oświetlenia ulicznego na lampy typu LED o mocy od 35 do 40 W (58 sztuk).”, w załączonych przedmiarach nie ma takich pozycji. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać wymianę oświetlenia ulicznego i prosimy o udostępnienie SST dot. w/w robót.

**Odpowiedź 4. Zamawiający potwierdza, iż należy wymienić w ciągu drogi powiatowej od Krypna Kościelnego do końca zabudowanej wsi Peńskie lampy uliczne stare sodowe na lampy ledowe nowe w ilości 58 sztuk o mocy w zakresie od 35 do 40 W z wykorzystaniem istniejących przewodów elektrycznych i wysięgnika. Bardziej szczegółowych specyfikacji nie posiadamy.**

Wójt

mgr Marek Stankiewicz

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Identyfikator dokumentu | 10472.14089.14329                                |
| Nazwa dokumentu         | Wyjaśnienie treści (4).pdf                       |
| Tytuł dokumentu         | Wyjaśnienie treści (4)                           |
| Sygnatura dokumentu     | IN.271.1.10.2022                                 |
| Data dokumentu          | 28.07.2022                                       |
| Skrót dokumentu         | 6AD1E4E511F616A685B1967E9D6F3E41A8082AA7         |
| Wersja dokumentu        | 1.2                                              |
| Data podpisu            | 28.07.2022 13:07:13                              |
| Podpisane przez         | Marek Stankiewicz Wójt                           |
| Rodzaj certyfikatu      | Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego |

EZD 3.106.7.7.

Data wydruku: 28.07.2022

Autor wydruku: Czerepowicz Katarzyna w zastępstwie za Karpińska Katarzyna (pracownik)